

Zertifikat



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 0600000000

Nr.: 968/EZ 133.02/17

Prüfgegenstand	AS-Interface Sicherheits-Slave	Zertifikats- inhaber	Eaton Industries GmbH Hein-Moeller-Straße 7-11 53115 Bonn Germany
Typbezeichnung	M22-ASI-S, M22-ASI-CS		
Prüfgrundlagen	EN 62026-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	EN 61508 Parts 1-7:2010 EN 50178:1997	
Bestimmungsgemäße Verwendung	Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 und SIL 3 nach IEC 61508 und können in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und SIL 3 eingesetzt werden.		
Besondere Bedingungen	Die Hinweise in der zugehörigen Montage- und Betriebsanleitung sind zu beachten.		
Gültig bis 26.09.2022			

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/EZ 133.02/17 vom 26.09.2017 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Bereich Automation
Funktionale Sicherheit
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Köln, 26.09.2017

Zertifizierungsstelle Safety & Security for Automation & Grid

Dipl.-Ing. Stephan Häb

www.fs-products.com
www.tuv.com

TÜVRheinland[®]
Precisely Right.