

Anlagenzertifikat



Nr.: 968/GI 1024.00/20

Grid Integration of Distributed Energy Resources

Zertifikatsinhaber

B&B Solar Energie GmbH
Dorfstr. 22
16845 Vichel
Germany

Prüfgegenstand

EZA Bezeichnung / Details:

Titel: AST Kyritz (Drewen)
Netzbetreiber: E.DIS Netz GmbH
Netzanschlusspunkt: UW Kyritz (Tr102)-20kV, Ltg. "Drewen Dorf"
Reg. Nr.: NST/2018/e952680/IP

Prüfgrundlagen

FGW TR 8:2019 Revision 9

VDE-AR-N 4110:2018

Prüfumfang und Ergebnis

Vereinbarte Anschlusswirkleistung: $P_{AV} = 0,658$ MW

Typenbezeichnung EZE: 8 x WR DELTA Typ: RPI M88H_xxx, 2 x WR DELTA
Typ: RPI M50A_xxx, 1 x WR DELTA Typ: RPI M30A_120, RPI M30A_121

Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR8 und der VDE-AR-N 4110:2018. Details können dem Evaluierungsbericht entnommen werden.

Der Nachweis basiert auf folgenden Dokumenten:

Evaluierungsbericht: 968/GI 1024.00/20 vom 15.06.2020

Einheitszertifikat: 19-207-00 (17.12.2019), 19-136-00 (20.09.2019), 19-166-00 (08.11.2019)

Besondere Bedingungen

Die Auflagen zur Konformität in dem zugehörigen Evaluierungsbericht sind zu beachten.

Gültig bis 24.06.2022

die Gültigkeit erlischt mit der Ausstellung der Konformitätserklärung nach FGW TR8

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Evaluierung entsprechend dem Zertifizierungsprogramm CERT GI2 V1.0:2017 in der aktuellen Version zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/GI 1024.00/20 vom 24.06.2020 dokumentiert sind. Dieses Zertifikat ist nur gültig für das oben genannte System. Es wird ungültig, wenn nicht genehmigte Änderungen ohne vorherige Prüfung durch die Zertifizierstelle vorgenommen wurden. Die Authentizität und Gültigkeit dieses Zertifikates kann mittels des abgebildeten QR-Codes oder unter <http://www.fs-products.com> verifiziert werden.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Bereich Automation
Funktionale Sicherheit

Am Grauen Stein, 51105 Köln

Köln, 24.06.2020

Zertifizierungsstelle Safety & Security for Automation & Grid

Dr. R. G. A.

Dr.-Ing. Thorsten Gantevoort

www.fs-products.com
www.tuv.com

