

# EC Type-Examination Certificate



**Reg.-Nr./No.: 01/205/5294.01/18**

<b>Prüfgegenstand</b> <b>Product tested</b>	PROFIsafe Ausgangsmodul PROFIsafe output module	<b>Zertifikats-</b> <b>inhaber</b> <b>Certificate</b> <b>holder</b>	Festo AG & Co. KG Ruiter Straße 82 73734 Esslingen Germany
------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<b>Typbezeichnung</b> <b>Type designation</b>	CPX-FVDA-P2
--------------------------------------------------	-------------

<b>Prüfgrundlagen</b> <b>Codes and standards</b>	EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	IEC 61508 Parts 1-7:2010
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------

<b>Bestimmungsgemäße</b> <b>Verwendung</b> <b>Intended application</b>	Das Ausgangsmodul erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 3 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061, SIL 3 nach IEC 61508) und kann in Anwendungen bis Kat. 3 / PL e und SIL 3 eingesetzt werden. The output module complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to EN 62061, SIL 3 acc. to IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL e and SIL 3.
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Besondere Bedingungen</b> <b>Specific requirements</b>	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.  
It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

Gültig bis / Valid until 2023-03-19

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 276.04/18 vom 19.03.2018 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.  
The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/M 276.04/18 dated 2018-03-19.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.



Berlin, 2018-03-19

Notified Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno