

# EC Type-Examination Certificate



Product Safety  
Functional  
Safety

www.tuv.com  
ID 060000000

**Reg.-Nr./No.: 01/205/5331.01/18**

<b>Prüfgegenstand</b> <b>Product tested</b>	Sicherheitsschaltgerät für Not-Halt-Anwendungen Safety relay unit for emergency stop applications	<b>Zertifikatsinhaber</b> <b>Certificate holder</b>	E. Dold & Söhne KG Bregstraße 18 78120 Furtwangen Germany
<b>Typbezeichnung</b> <b>Type designation</b>	Safemaster BG5925 For details see actual Revision List		
<b>Prüfgrundlagen</b> <b>Codes and standards</b>	ISO 13849-1:2015 IEC 62061:2015 ISO 13850:2015	EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (in extracts) EN 50178:1997	
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> <b>Intended application</b>	Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach ISO 13849-1, SILCL 3 nach IEC 62061) und können in Anwendungen gem. ISO 13849-1, IEC 62061 und IEC 61508 bis zu diesen Sicherheitsleveln eingesetzt werden. The devices comply with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to ISO 13849-1, SILCL 3 acc. to IEC 62061) and can be used in applications acc. to ISO 13849-1, IEC 62061 and IEC 61508 up to these safety levels.		
<b>Besondere Bedingungen</b> <b>Specific requirements</b>	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		


Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.  
It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

Gültig bis / Valid until 2023-09-26

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/EZ 454.02/18 vom 26.09.2018 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.  
The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/EZ 454.02/18 dated 2018-09-26.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.



Köln, 2018-09-26

Notified Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno

www.fs-products.com  
www.tuv.com

**TÜVRheinland**  
Precisely Right.